



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.º 4/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2021
01 de Outubro a 31 de Dezembro

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: **Senhora do Desterro**

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratório Luságua

	Parâmetro	Valor Paramétrico (V.P.)	Unidades	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
R1+R2+CI	Desinfetante Residual	---	mg Cl2/l	<0,10 (l.q.)	1,3	0	100	30	30	100%
	Escherichia coli (E. Coli)	0	UFC/100 ml	0	0	0	100	30	30	100%
	Bactérias Coliformes	0	UFC/100 ml	0	0	0	100	30	30	100%
	Número de colónias a 22 °C	Sem alteração	UFC/ml	0	32	0	100	10	10	100%
	Número de colónias a 37 °C	Sem alteração	UFC/ml	0	7	0	100	10	10	100%
	Condutividade a 20°C	2500	µS/cm	64	123	0	100	10	10	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<6 (l.q.)	<6 (l.q.)	0	100	10	10	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	E. de Sorensen	7,3 (18 °C)	7,9 (21 °C)	0	100	10	10	100%
	Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100	10	10	100%
	Sabor a 25°C	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100	10	10	100%
	Turvação	4	UNT	<0,80 (l.q.)	0,83	0	100	10	10	100%
	Enterococos	0	UFC/100 ml	0	0	0	100	10	10	100%
	Amónio	0,50	mg NH4/l	<0,10 (l.q.)	<0,10 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	UFC/100ml	0	0	0	100	10	10	100%
	Manganês	50	µg/l	<10 (l.q.)	<10 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg O2/l	1,6	1,6	0	100	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l	<40 (l.q.)	126	0	100	10	10	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO2	<0,04 (l.q.)	<0,04 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/l	9	96	0	100	10	10	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,0030 (l.q.)	<0,0030 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l	7,1	7,1	0	100	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l	<3,0 (l.q.)	<3,0 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l	<0,10 (l.q.)	<0,10 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l	<6,0 (l.q.)	<6,0 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO3	26	26	0	100	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l	0,41	0,41	0	100	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l	<6,0 (l.q.)	<6,0 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos(HAPs)- Total Cálculo	0,10	µg/l	<0,0200 (l.q.)	<0,0200 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200 (l.q.)	<0,0200 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200 (l.q.)	<0,0200 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,0200 (l.q.)	<0,0200 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,0200 (l.q.)	<0,0200 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Tri-halometanos total (THM) - Total Cálculo	80	µg/l	28,6	28,6	0	100	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	27	27	0	100	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	1,57	1,57	0	100	1	1	100%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	<0,10 (l.q.)	<0,10 (l.q.)	0	100	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	<0,20 (l.q.)	<0,20 (l.q.)	0	100	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º306/2007 alterado pelo D.L. N.º 152/2007.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D._ Não Detectado

O Presidente do Conselho de Administração da APdSE, EIM. S.A.

- José Carlos Alexandrino Mendes -

