



## CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.º 2/2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2025  
01 de Abril a 30 de Junho

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Paços da Serra

As amostras foram recolhidas por um técnico do laboratório Luságua

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Mínimo	Máximo	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Cloro livre	mg Cl2/l	---	0,32	0,32	0	100	1	1	100
Escherichia coli (E. Coli)	UFC/100 ml	0	0	0	0	100	1	1	100
Bactérias Coliformes	UFC/100 ml	0	0	0	0	100	1	1	100
Número de colónias a (22±2) °C	UFC/ml	Sem alteração	41	41	0	100	1	1	100
Condutividade a 20°C	µS/cm	2500	<30 (L.q.)	<30 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cor	mg/l PCo	20	<6 (L.q.)	<6 (L.q.)	0	100	1	1	100
pH	Escala de Sorensen	≥6,5 e ≤9,5	7,0 (20 °C)	7,0 (20 °C)	0	100	1	1	100
Cheiro a 25°C	Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	Factor de diluição	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turvação	UNT	4	<0,80 (L.q.)	<0,80 (L.q.)	0	100	1	1	100
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100	1	1	100
Amónio	mg NH4/l	0,50	<0,10 (L.q.)	<0,10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Clostridium perfringens	UFC/100ml	0	0	0	0	100	1	1	100
Manganês	µg/l	50	<10 (L.q.)	<10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Oxidabilidade	mg O2/l	5,0	1,5	1,5	0	100	1	1	100
Ferro	µg/l	200	<40 (L.q.)	<40 (L.q.)	0	100	1	1	100
Nitritos	mg/l NO2	0,50	<0,04 (L.q.)	<0,04 (L.q.)	0	100	1	1	100
Antimónio	µg/l	10	<3,0 (L.q.)	<3,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Arsénio	µg/l	10	<3,0 (L.q.)	<3,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Alumínio	µg/l	200	13	13	0	100	1	1	100
Benzeno	µg/l	1,0	<0,20 (L.q.)	<0,20 (L.q.)	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno	µg/l	0,010	<0,0030 (L.q.)	<0,0030 (L.q.)	0	100	1	1	100
Boro	mg/l	1,5	<0,0100 (L.q.)	<0,0100 (L.q.)	0	100	1	1	100
Bromatos	µg/l	10	<3,0 (L.q.)	<3,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cloritos	mg/l ClO2	0,70	<0,0050 (L.q.)	<0,0050 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cloratos	mg/l ClO3	0,70	0,0828	0,0828	0	100	1	1	100
Cálcio	mg/l	---	<1,0 (L.q.)	<1,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cádmio	µg/l	5,0	<1,5 (L.q.)	<1,5 (L.q.)	0	100	1	1	100
Chumbo	µg/l	10	<3,0 (L.q.)	<3,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cianetos	µg/l	50	<5 (L.q.)	<5 (L.q.)	0	100	1	1	100
Clorretos	mg/l Cl	250	<10 (L.q.)	<10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cobre	mg/l	2,0	<0,10 (L.q.)	<0,10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Crómio	µg/l	50	<6,0 (L.q.)	<6,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Dureza total	mg/l CaCO3	---	<10 (L.q.)	<10 (L.q.)	0	100	1	1	100
1,2- dicloroetano	µg/l	3,0	<0,750 (L.q.)	<0,750 (L.q.)	0	100	1	1	100
Fluoreto	mg/l	1,5	<0,30 (L.q.)	<0,30 (L.q.)	0	100	1	1	100
Magnésio	mg/l	---	<0,20 (L.q.)	<0,20 (L.q.)	0	100	1	1	100
Mercúrio	µg/l	1,0	<0,3 (L.q.)	<0,3 (L.q.)	0	100	1	1	100
Níquel	µg/l	20	<6,0 (L.q.)	<6,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Cálcio	µg/l	0,10	<0,0200 (L.q.)	<0,0200 (L.q.)	0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	---	<0,0200 (L.q.)	<0,0200 (L.q.)	0	100	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	---	<0,0200 (L.q.)	<0,0200 (L.q.)	0	100	1	1	100
Benzo(ghi)perileno	µg/l	---	<0,0200 (L.q.)	<0,0200 (L.q.)	0	100	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	---	<0,0200 (L.q.)	<0,0200 (L.q.)	0	100	1	1	100
Selénio	µg/l	20	<1,0 (L.q.)	<1,0 (L.q.)	0	100	1	1	100
Potássio	mg/l	---	0,0654	0,0654	0	100	1	1	100
Tetracloroetano e Tricloroetano Cálculo	µg/l	10	<0,20 (L.q.)	<0,20 (L.q.)	0	100	1	1	100
Tetracloroetano	µg/l	---	<0,20 (L.q.)	<0,20 (L.q.)	0	100	1	1	100
Tricloroetano	µg/l	---	<0,10 (L.q.)	<0,10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Sódio	mg/l	200	3,9	3,9	0	100	1	1	100
Tri-halometanos total (THM) - Total Cálculo	µg/l	100	5,01	5,01	0	100	1	1	100
Clorofórmio	µg/l	---	4,33	4,33	0	100	1	1	100
Bromodiclorometano	µg/l	---	0,68	0,68	0	100	1	1	100
Dibromoclorometano	µg/l	---	<0,10 (L.q.)	<0,10 (L.q.)	0	100	1	1	100
Bromofórmio	µg/l	---	<0,20 (L.q.)	<0,20 (L.q.)	0	100	1	1	100
Sulfatos	mg/l	250	10	10	0	100	1	1	100
Radão	Bq/l	500	<10,0 (L.d.)	<10,0 (L.d.)	0	100	1	1	100
α-Total	Bq/l	0,10	≤0,01 (L.d.)	≤0,01 (L.d.)	0	100	1	1	100

### Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º 69/2023, de 21 de agosto.

#### Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação  
N.D.\_ Não Detectado

O Diretor de Engenharia e Exploração

Rui Pedro Silveira Pina